

CITTA' DI VERCELLI



EX MACELLO

PROGETTO DEFINITIVO

**PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E DI RECUPERO
DEGLI SPAZI DEL COMPLESSO DENOMINATO “EX
MACELLO” RICOMPRESO NEL PISU “EX OSPEDALE
S. ANDREA”**

PROPRIETA' : CITTA' DI VERCELLI - P.zza Municipio 5 - Vercelli

PROGETTISTI : AT STUDIO ASSOCIATO - Via Ormea 48 - Torino

arch. Giorgio Marè, arch. Stefano Seita, arch. Marco Zocco

arch. Filippo Giau, arch. Tommaso Paolo Longo


TAVOLA - EL_17

CENTRALINO SOTTO CONTATORE 5 (CSC5)

Luglio 2012

Da Quadro:	Fornitura tappezziere PT Edificio secondario
Sigla cavo:	--
Cavo [mm ²]:	
Lunghezza [m]:	---
Frequenza [Hz]:	50
Tensione [V]:	400
Polarita':	Quadripolare
Tipo morsetto:	
Numerazione morsetto:	

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - I_k = 8,902 kA



Sigla utenza		C0	C1						
Descrizione		INT. SOTTO CONTATORE LAB. TAPPEZZIERE P.T.	QUADRO GENERALE LAB. TAPPEZZIERE P.T.						
POTENZA CONTEMPORANEA [kW]		6,02	6,02						
CORRENTE (I _b) [A]		11	11						
CosFi		0,9	0,9						
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]		100	100						
PROTEZIONE	Tipo	MODULARE	---						
	Marca	SCHNEIDER ELECTRIC	---						
	Modello	C60H/C	---/---						
	Polarità	4 x 25	---						
	In Max/Min/Reg. [A]	---/---/25	---/---/---						
	Im Max/Min/Reg. [A]	---/---/250	---/---/---						
	P.d.I. [kA]	10	---						
I differenziale (I _d) [A]/ tempo diff. [s]		---/0	---/---						
CONTATTORE									
RELE TERMICO									
NOTE									
LINEA	Sigla cavo	--	FG70R						
	Coefficienti	--	0,698						
	Posa secondo CEI 64/8	--	61_						
	Lunghezza [m]	--	45						
	Sezione [mmq]	--	1(5G6)						
	Portata (I _z) [A]	--	29						

							CLIENTE :	COMUNE DI VERCELLI P.zza Municipio, 5 - Vercelli			TITOLO :	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO CENTRALINO SOTTO CONTATORE 5 (CSC5)			
0	Emissione	AT	AT	AT	07/2012	UBICAZIONE IMPIANTO:	Via F.lli Laviny, 67 13100 - Vercelli			SCALA:	-	DIS.:	AT	FILE:	12_52_Ex Macello
REV.	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.	DATA		TAVOLA N.	EL_17	FOGLIO:	1 di 1	DATA:	LUGLIO 2012			